

***Типичные нарушения законодательства об охране труда,  
санитарных норм, пожарной и электрической безопасности,  
выявляемые мобильной группой райисполкома  
в строительной отрасли:***

- работники допускаются к выполнению работ без защитных касок, без средств индивидуальной защиты (спецодежды и спецобуви);
- применяются в работе предохранительные пояса, не прошедшие испытания;
- не осуществляется освидетельствование работников на предмет нахождения в состоянии алкогольного опьянения;
- поверхность грунта, на которую устанавливаются средства подмащивания, не спланирована, не выровнена и не утрамбована;
- допускается установка средств подмащивания на фрагменты досок;
- установленные средства подмащивания не в полной мере обеспечиваются бортовыми и перильными ограждениями;
- работникам не созданы условия для соблюдения личной гигиены (отсутствуют: умывальник, вода и мыло);
- санитарно-бытовые помещения (передвижные (мобильные) вагончики) не содержатся в чистоте;
- на объектах отсутствует либо недоукомплектована аптечка первой помощи универсальная с перечнем вложений, установленным Министерством здравоохранения Республики Беларусь.

*Напоминаем, что в случае неустранения нарушений, выявленных мобильной группой райисполкома, в адрес контролирующих (надзорных) органов направляются материалы для привлечения к административной ответственности должностных лиц субъектов хозяйствования.*